

МБДОУ № 6 г. Калуги



**ЖУРНАЛ**  
**эксплуатации систем противопожарной защиты**

Начат: «\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_ г.

Окончен: «\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_ г.

## Содержание журнала

Номер раздела журнала	Наименование раздела журнала	Страница начала раздела
I.	Проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых эвакуационных лестниц, ограждений на крышах. <i>п.17 «б» Правил противопожарного режима в РФ</i>	
II.	Проверка средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара. <i>п.30 Правил противопожарного режима в РФ</i>	
III.	Проверка огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре. <i>п.42 Правил противопожарного режима в РФ</i>	
IV.	Работы по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров, воздуховодов, вытяжных устройств (шкафов, окрасочных, сушильных камер и др.), аппаратов и трубопроводов от горючих и пожароопасных отходов и отложений. <i>п.43, п.124 Правил противопожарного режима в РФ</i>	
V.	Проверка соответствие водоотдачи наружных водопроводов противопожарного водоснабжения. <i>п.43 Правил противопожарного режима в РФ</i>	
VI.	Проверка соответствие водоотдачи внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения. Укомплектованность пожарных кранов (рукава, ручные пожарные стволы, пожарные запорные клапаны, водокольцевые катушки). <i>п.43, п.50 Правил противопожарного режима в РФ</i>	
VII.	Перекатка пожарных рукавов, входящих в комплектацию пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода. <i>п.50 Правил противопожарного режима в РФ</i>	
VIII.	Проверка работоспособности задвижек с электроприводом, установленных на обводных линиях водомерных устройств, а также пожарных основных рабочих и резервных пожарных насосных агрегатов. <i>п.52 Правил противопожарного режима в РФ</i>	
IX.	Работы, проводимые со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения. Автоматическая установка пожаротушения. <i>п.54 Правил противопожарного режима в РФ</i>	
X.	Работы, проводимые со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения. Автоматическая установка пожарной сигнализации. <i>п.54 Правил противопожарного режима в РФ</i>	

XI.	Работы, проводимые со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. <i>п.54 Правил противопожарного режима в РФ</i>	
XII.	Работы, проводимые со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения. Системы противодымной вентиляции. <i>п.54 Правил противопожарного режима в РФ</i>	
XIII.	Учет наличия, периодического осмотра и перезарядки огнетушителей. <i>п.60 Правил противопожарного режима в РФ</i>	
XIV.	Проверка состояния огнезащитных покрытий (огнезащитной обработки). <i>п.13, п.95 Правил противопожарного режима в РФ</i>	
XV.	Проверка покрывал для изоляции очага возгорания на предмет отсутствия механических повреждений и целостности. <i>п.412 Правил противопожарного режима в РФ</i>	

**Раздел I. Проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых эвакуационных лестниц, ограждений на крышах.**

(п.17 «б» Правил противопожарного режима в РФ)

<b>№ п/п</b>	<b>Дата проведения эксплуатационных испытаний</b>	<b>Наименование испытываемых конструкций</b>	<b>Результаты проведения эксплуатационных испытаний</b>	<b>Испытание проведены (должность, Ф.И.О., организация)</b>	<b>Подпись лица, проводившего испытания</b>
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>
1.					
2.					
3.					

**Раздел II. Проверка средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара.**

(п.30 Правил противопожарного режима в РФ)

<b>№ п/п</b>	<b>Дата проверки</b>	<b>Наименование проверяемых средств индивидуальной защиты, количество, местонахождение</b>	<b>Результаты проверки (отсутствие механических повреждений, целостность)</b>	<b>Проверка проведена (должность, Ф.И.О., организация)</b>	<b>Подпись лица, проводившего проверку</b>
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>
1.					
2.					
3.					

**Раздел III.** Проверка огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре.

(п.42 Правил противопожарного режима в РФ)

<b>№ п/п</b>	<b>Дата проверки</b>	<b>Наименование проверяемых устройств, количество, местонахождение</b>	<b>Результаты проверки (объём проверки определяется технической документацией изготовителя устройств)</b>	<b>Проверка проведена (должность, Ф.И.О., организация)</b>	<b>Подпись лица, проводившего проверку</b>
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>
1.					
2.					
3.					

**Раздел IV.** Работы по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров, воздуховодов, вытяжных устройств (шкафов, окрасочных, сушильных камер и др.), аппаратов и трубопроводов от горючих и пожароопасных отходов и отложений.

(п.43, п.124 Правил противопожарного режима в РФ)

<b>№ п/п</b>	<b>Дата проведения работ по очистке</b>	<b>Наименование инженерных сетей, сооружений, устройств или аппаратов, на которых проведены работы по очистке, их местонахождение</b>	<b>Какие работы по очистке проведены</b>	<b>Ответственный исполнитель (должность, Ф.И.О., организация)</b>	<b>Подпись ответственного исполнителя</b>
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>
1.					
2.					
3.					

**Раздел V. Проверка соответствие водоотдачи наружных водопроводов противопожарного водоснабжения.**  
(п.43 Правил противопожарного режима в РФ)

<b>№ п/п</b>	<b>Дата проверки</b>	<b>Наименование наружного водопровода, количество и номера задействованных пожарных гидрантов</b>	<b>Нормативно установленное или проектное значение водоотдачи (с указанием нормативного документа или проекта)</b>	<b>Результаты проверки водоотдачи (соответствует / не соответствует нормативному или проектному значению)</b>	<b>Проверка проведена (должность, Ф.И.О., организация)</b>	<b>Подпись лица, проводившего проверку</b>
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.						
2.						
3.						

**Раздел VI. Проверка соответствие водоотдачи внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения.**  
Укомплектованность пожарных кранов (рукава, ручные пожарные стволы, пожарные запорные клапаны, водокольцевые катушки).  
(п.43, п.50 Правил противопожарного режима в РФ)

<b>№ п/п</b>	<b>Дата проверки</b>	<b>Наименование внутреннего противопожарного водопровода, количество и номера задействованных пожарных кранов</b>	<b>Нормативно установленное или проектное значение водоотдачи (с указанием нормативного документа или проекта)</b>	<b>Результаты проверки водоотдачи (соответствует / не соответствует нормативному или проектному значению)</b>	<b>Укомплектованность пожарных кранов (укомплектованы/не укомплектованы). При наличии замечаний указать номера пожарных кранов и суть замечаний</b>	<b>Проверка проведена (должность, Ф.И.О., организация)</b>	<b>Подпись лица, проводившего проверку</b>
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.							
2.							
3.							

**Раздел VII. Перекатка пожарных рукавов, входящих в комплектацию пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода.**

(п.50 Правил противопожарного режима в РФ)

<b>№ п/п</b>	<b>Дата перекатки пожарных рукавов</b>	<b>Количество пожарных рукавов (при необходимости указать номера соответствующих пожарных кранов)</b>	<b>Отметка о проведении перекатки пожарных рукавов (работы проведены в полном объёме)</b>	<b>Перекатка проведена (должность, Ф.И.О., организация)</b>	<b>Подпись лица, проводившего перекатку</b>
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>
1.					
2.					
3.					

**Раздел VIII. Проверка работоспособности задвижек с электроприводом, установленных на обводных линиях водомерных устройств, а также пожарных основных рабочих и резервных пожарных насосных агрегатов.**

(п.52 Правил противопожарного режима в РФ)

<b>№ п/п</b>	<b>Дата проверки</b>	<b>Наименование проверяемых устройств, количество, их местонахождение</b>	<b>Результаты проверки работоспособности (исправен / при наличии неисправностей указать их)</b>	<b>Проверка проведена (должность, Ф.И.О., организация)</b>	<b>Подпись лица, проводившего проверку</b>
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>
1.					
2.					
3.					

**Раздел IX. Работы, проводимые со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения.**

Автоматическая установка пожаротушения.

(п.54 Правил противопожарного режима в РФ)

<b>№ п/п</b>	<b>Дата выполнения работ</b>	<b>Наименование установки (наименование здания/помещения)</b>	<b>Вид работ (техническое обслуживание, ремонт, проверка работоспособности, другие регламентные работы). Результат проведённых работ.</b>	<b>Работы проведены (должность, Ф.И.О., организация)</b>	<b>Подпись лица, проводившего работы</b>
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>
1.					
2.					
3.					

**Раздел X. Работы, проводимые со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения.**

Автоматическая установка пожарной сигнализации.

(п.54 Правил противопожарного режима в РФ)

<b>№ п/п</b>	<b>Дата выполнения работ</b>	<b>Наименование установки (наименование здания/помещения)</b>	<b>Вид работ (техническое обслуживание, ремонт, проверка работоспособности, другие регламентные работы). Результат проведённых работ, замечания.</b>	<b>Работы проведены (должность, Ф.И.О., организация)</b>	<b>Подпись лица, проводившего работы</b>
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>
1.					
2.					
3.					



**Раздел XI. Работы, проводимые со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения.**

Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

(п.54 Правил противопожарного режима в РФ)

<b>№ п/п</b>	<b>Дата выполнения работ</b>	<b>Наименование системы (наименование здания/помещения)</b>	<b>Вид работ (техническое обслуживание, ремонт, проверка работоспособности, другие регламентные работы). Результат проведённых работ, замечания.</b>	<b>Работы проведены (должность, Ф.И.О., организация)</b>	<b>Подпись лица, проводившего работы</b>
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>
1.					
2.					
3.					

**Раздел XII. Работы, проводимые со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения.**

Системы противодымной вентиляции.

(п.54 Правил противопожарного режима в РФ)

<b>№ п/п</b>	<b>Дата выполнения работ</b>	<b>Наименование системы (наименование здания/помещения)</b>	<b>Вид работ (техническое обслуживание, ремонт, проверка работоспособности, другие регламентные работы). Результат проведённых работ, замечания.</b>	<b>Работы проведены (должность, Ф.И.О., организация)</b>	<b>Подпись лица, проводившего работы</b>
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>
1.					
2.					
3.					

**Раздел XIII. Учет наличия, периодического осмотра и перезарядки огнетушителей.**  
(п.60 Правил противопожарного режима в РФ)

<b>№ п/п</b>	<b>Дата</b>	<b>Тип огнетушителей, количество, номера</b>	<b>Вид проведённых работ (учёт наличия, периодический осмотр, взвешивание, перезарядка). Результат проведённых работ, замечания.</b>	<b>Работы проведены (должность, Ф.И.О., организация)</b>	<b>Подпись лица, проводившего работы</b>
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>
1.					
2.					
3.					

**Раздел XIV. Проверка состояния огнезащитных покрытий (огнезащитной обработки).**  
(п.13, п.95 Правил противопожарного режима в РФ)

<b>№ п/п</b>	<b>Дата проверки</b>	<b>Наименование и местонахождение строительных конструкций</b>	<b>Вид проведённых работ (проверка состояния огнезащитного покрытия, дата пропитки и срок ее действия). Результат проведённых работ, замечания.</b>	<b>Проверка проведена (должность, Ф.И.О., организация)</b>	<b>Подпись лица, проводившего работы</b>
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>
1.					
2.					
3.					

**Раздел XV. Проверка покрывал для изоляции очага возгорания на предмет отсутствия механических повреждений и целостности**

**(п.412 Правил противопожарного режима в РФ)**

<b>№ п/п</b>	<b>Дата проверки</b>	<b>Местонахождение покрывал для изоляции очага возгорания, количество, размер полотен</b>	<b>Результат проверки, замечания (обеспечение целостности покрывал, отсутствие механических повреждений)</b>	<b>Проверка проведена (должность, Ф.И.О., организация)</b>	<b>Подпись лица, проводившего проверку</b>
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>
1.					
2.					
3.					

**Периодичность проведения проверок в соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в РФ**

1. Проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах - не реже 1 раза в 5 лет (п.17 «б» Правил);
2. Проверка средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности - 1 раз в год (п.30 Правил);
3. Проверка огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре – периодичность определяется в соответствии с технической документацией изготовителя (п.42 Правил);
4. Работы по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров, воздуховодов, вытяжных устройств (шкафов, окрасочных, сушильных камер и др.), аппаратов и трубопроводов от горючих и пожароопасных отходов и отложений - помещениях категорий А и Б - не реже 1 раза в квартал; категорий В1-В4 - не реже 1 раза в полугодие; других категорий - не реже 1 раза в год (п.43, п.124 Правил);
5. Проверка водоотдачи наружных и внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения - не реже 2 раз в год (весной и осенью) (п.48 Правил);
6. Перекатка пожарных рукавов - не реже 1 раза в год (п.50 Правил);
7. Проверка работоспособности задвижек с электроприводом, установленных на обводных линиях водомерных устройств - не реже 2 раз в год (п.52 Правил);
8. Проверка работоспособности основных рабочих и резервных пожарных насосных агрегатов - ежемесячно (п.52 Правил);
9. АУПС, АУПТ, СОУЭ, противодымная вентиляция – в соответствии с регламентом технического обслуживания, выполненного с учетом инструкции изготовителя на технические средства (п.54 Правил);
10. Сроки перезарядки и освидетельствования огнетушителей - в соответствии паспортом огнетушителя (п.60 Правил);
11. Проверка покрывала для изоляции очага возгорания на предмет отсутствия механических повреждений и его целостности - 1 раз в год (п.412 Правил);
12. Проверка состояния огнезащитного покрытия - в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ (п.13 Правил).